



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6501DN0115

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Dornbracht AG & Co. KG Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn
Vertreiber <i>distributor</i>	Dornbracht AG & Co. KG Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Zweigriff-Sanitärarmatur (6501)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Zweigriff-Sanitärarmatur
Modell <i>model</i>	Meta
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: DE21Z7HF 001 vom 14.01.2022 (LGW) Hygiene: Z-340800-21-Hy112 vom 26.02.2021 (WHY) Hygiene: Z-341449-21-Hy112 vom 15.03.2021 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 200 (01.10.2008)- siehe Bemerkungen UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	14.01.2027 / 21-0376-WNE

21.03.2022 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
20 713 661-00	Armaturengruppe: I Bauform: Dreiloch-Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 168 mm; Auslaufhöhe: 191 mm

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Einbaumaße gem. DIN EN 200, Abschnitt 6.4:

Maß H2:

Sollmaß: kleiner/gleich 29,0 mm, Istmaß: 29,8 mm

Maß H3:

Sollmaß: kleiner/gleich 33,5 mm, Istmaß: 33,8 mm

Maß J3:

Sollmaß: kleiner/gleich 50,0 mm, Istmaß: 55,6 mm